

## JIS Q 17050-1 に基づく供給者適合宣言書

【文書番号】 : N 5 1 9 6 0 1 B

【発行者の名称】 : 日本スティーベル株式会社

【発行者の住所】 : 神奈川県川崎市幸区堀川町 6 6 - 2 興和川崎西口ビル 8 階

【宣言の対象】 : 熱交換換気システム (付属書参照)

上記の宣言の対象は、次の規格の要求事項に適合している。

性能確認項目	準拠規格	規格名称
消費電力	J I S B 8 6 2 8 : 2 0 0 3	「全熱交換器」 9.10 消費電力試験
風量試験	J I S C 9 6 0 3 : 2 0 0 3	「換気扇」 8.8 風量試験
熱交換効率	J R A 4 0 5 9 : 2 0 0 7	「全熱交換器 熱交換効率試験方法」
有効換気量	J R A 4 0 5 6 : 2 0 0 6	「全熱交換器 有効換気量試験方法」

【追加情報】 : ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。

支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

・ ISO9001 登録書

【問合せ先】 : 日本スティーベル株式会社 技術部

TEL : 0 4 4 - 5 4 0 - 3 2 0 2

FAX : 0 4 4 - 5 4 0 - 3 2 1 0

【代表者又は代理者の署名】 :



(発行場所) 日本スティーベル株式会社 本社

(発行日) 2020年 4月22日

(氏名・役職名) 平山 竜三 技術部 部長

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された供給者適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく供給者適合宣言書 (付属書)

宣言の対象	型式	規格番号
熱交換換気システム	LWZ-130J	JISB8628:2003
	LWZ-130JE	JISC9603:2006 JRA4056:2006 JRA4059:2007