

V L R - 7 0 試験成績書1. 適用

交互給排型第一種熱交換換気システム V L R - 7 0 シリーズ

2. 結果

項目	規格値			試験規格
	運転モード	5 0 H z	6 0 H z	
消費電力 * 1	風量Ⅰ	4. 8 W	4. 9 W	J I S C 9 6 0 3 : 2 0 0 6 準拠
	風量Ⅱ	6. 1 W	6. 1 W	
	風量Ⅲ	8. 7 W	8. 7 W	
	風量Ⅳ	1 5. 1 W	1 5. 0 W	
	風量Ⅴ	2 5. 1 W	2 5. 1 W	
風量 * 2	風量Ⅰ	給気	2 1. 3 m ³ /h	J I S C 9 6 0 3 : 2 0 0 6 準拠
		排気	2 1. 9 m ³ /h	
	風量Ⅱ	給気	3 0. 3 m ³ /h	
		排気	3 2. 5 m ³ /h	
	風量Ⅲ	給気	4 2. 8 m ³ /h	
		排気	4 6. 5 m ³ /h	
	風量Ⅳ	給気	6 4. 1 m ³ /h	
		排気	6 5. 1 m ³ /h	
比消費電力 * 4	風量Ⅰ	0. 1 1 W / m ³ /h	0. 1 1 W / m ³ /h	J I S C 9 6 0 3 : 2 0 0 6 準拠
	風量Ⅱ	0. 1 0 W / m ³ /h	0. 1 0 W / m ³ /h	
	風量Ⅲ	0. 1 0 W / m ³ /h	0. 1 0 W / m ³ /h	
	風量Ⅳ	0. 1 2 W / m ³ /h	0. 1 1 W / m ³ /h	
	風量Ⅴ	0. 1 5 W / m ³ /h	0. 1 5 W / m ³ /h	
有効換気量 * 3	風量Ⅴ	7 3. 2 m ³ /h (1. 0)		J I S B 8 6 2 8 : 2 0 1 7 準拠 J I S B 8 6 3 9 : 2 0 1 7 準拠
		暖房条件	冷房条件	
温度交換効率	風量Ⅰ	8 1. 3 %	6 7. 7 %	J I S B 8 6 2 8 : 2 0 1 7 参考
	風量Ⅲ	7 3. 1 %	6 6. 0 %	
	風量Ⅴ	6 0. 6 %	5 8. 4 %	J I S B 8 6 3 9 : 2 0 1 7 参考

* 1 : ファンユニットモジュール 4 台の消費電力です。

* 2 : ファンユニットモジュール 2 台の風量（給気／排気）の風量です。
設定風量は下記になります。

	風量Ⅰ	風量Ⅱ	風量Ⅲ	風量Ⅳ	風量Ⅴ
設計風量	2 0	3 0	4 0	4 9	7 0

* 3 : () の数値は有効換気量率（有効換気量÷設計風量の風量Ⅴの値）です。

* 4 : 比消費電力は、消費電力÷（給気風量＋排気風量）の算出値です。