

JIS Q 17050-1 に基づく供給者適合宣言書

【文書番号】 : N 5 2 2 6 0 1 B

【発行者の名称】: 日本スティーベル株式会社

【発行者の住所】: 東京都品川区北品川 1-9-2

【宣言の対象】 : 熱交換換気システム（付属書参照）

上記の宣言の対象は、次の規格の要求事項に適合している。

性能確認項目	準拠規格	規格名称
消費電力	J I S C 9 6 0 3 : 2 0 0 6	「換気扇」 8. 5 消費電力試験
風量	J I S C 9 6 0 3 : 2 0 0 6	「換気扇」 8. 8 風量試験
有効換気量試験	J I S B 8 6 2 8 : 2 0 1 7	「全熱交換器」 8. 4 有効換気量及び有効換気量率試験
	J I S B 8 6 3 9 : 2 0 1 7	「全熱交換器－風量、有効換気量、及び熱交換効率の測定方法」 附属書 B
性能確認項目	参考規格	規格名称
熱交換効率	J I S B 8 6 2 8 : 2 0 1 7	「全熱交換器」 8. 5 熱交換効率試験
	J I S B 8 6 3 9 : 2 0 1 7	「全熱交換器－風量、有効換気量、及び熱交換効率の測定方法」 附属書 B

【追加情報】: ISO9001 に基づく品質管理体制により、上記製品の供給を行ないます。

支援文書として以下の書類を用意しておりますので、必要に応じてご請求ください。

・ ISO9001 登録書

【問合せ先】: 日本スティーベル株式会社 テクニカルセンター

TEL : 0 3 - 5 7 1 5 - 4 6 5 5

FAX : 0 3 - 5 7 1 5 - 4 6 5 0

【代表者又は代理者の署名】:



（発行場所） 日本スティーベル株式会社 本社

（発行日） 2 0 2 5 年 4 月 7 日

（氏名・役職名） 平山 竜三 部長

この文書は、JIS Q 17050-1 に基づき作成された供給者適合宣言書である。

JIS Q 17050-1 に基づく供給者適合宣言書（付属書）

宣言の対象	型式	規格番号
熱交換換気システム	VLR-70シリーズ	JISB8628:2017 JISB8639:2017 JISC9603:2006