

試験成績書

日本ステイ
東京都品川区北品川
TEL: 03-57
株式会社
目録番
1-4-6-49

製品名 電気パネルヒーター

項目	検査規格	判定
消費電力	定格消費電力に対して+5%/-10%以内のものを合格とします。	合格
絶縁耐力	AC1400Vの電圧を1分間印加し、異常なきものを合格とします。	合格
絶縁抵抗	DC500V時の電圧を印加し、1MΩ以上の抵抗値を示すものを合格とします。	合格
外観検査	出荷時、機器の外観を目視検査し、表示の異常、打痕・傷・汚れなきものを合格とします。	合格

型式一覧

商品番号	型式	定格電圧	消費電力
204029	CNS-38Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	380W
204030	CNS-50Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	570W
204031	CNS-75Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	760W
204032	CNS-115Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	1140W
204033	CNS-150Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	1500W
204034	CNS-200Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	1950W
204035	CNS-235Trend(JP)	単相200V 50/60Hz	2350W